



- UWAGI:
- Piktogramy Kierunkowe montować na wysokości 1,70m.
  - Piktogramy DRZWI EWAKUACYJNE montować bezpośrednio nad drzwiami.
  - Stosować oprawy z certyfikatem CNBPP.
  - Instalację prowadzić natynkowo - zasilać się z istniejących obwodów oświetleniowych. Sposób montażu opraw natynkowy.
  - Całość prac zakończyć pomiarami: wyznaczona wartość oświetlenia na drogach ewakuacyjnych to min. 1lx, przy urządzeniach pożarowych to 5lx.
  - Piktogramy ewakuacyjne umieszczać w polu oświetlenia opraw, tak aby były dobrze widoczne.
  - Stosować oprawy z autotestem o długości działania 1h.

LEGENDA:

- 
- Doprawa awaryjna DNTEC S\_C1\_NM\_LED\_AT\_DATA
- 
- Doprawa awaryjna DNTEC S\_F1\_NM\_LED\_AT\_DATA
- 
- Doprawa awaryjna ESSYSTEM 8670310N MONITOR1 IP65-HD
- 
- Piktogram Ew Kierunkowy 300x100
- 
- Piktogram Ew Kierunkowy 300x150
- 
- Doprawa awaryjna DNTEC S\_V1\_302\_AT

Przedszkole nr 4		Sierpień 2015r.
98-200 Sieradz, ul. Piłsudskiego 5a, nr ewid. działki 150		
mgr inż. Damian Ślipek    upr. nr LOD/1393/PWOE/10		
inż. Adrian Budka		
Rzut piwnicy - oświetlenie AW		
PROJEKT BUDOWLANY	1:100	1