



OZNACZENIA

- Bednarka stalowa miedziovana 30x4mm ukadana w odrbnym wykopie
- Bednarka stalowa miedziovana 30x4mm ukadana min. 10cm ponizej kabli i kanalizacji (wedlug N-SEP-E-004)
- Zaciak kontroly - Poieciecie urzadzenia, konstrukcji szupa, budynku itp z uzieniem
- Poieciecie bednarka - bednarka

Jednostka projektowa: AMBUD Cezary linicki, ul. Swierczewskiego 84, 59-930 Plesk, tel. 570 486 906, ambud@gmail.com		Brzoza	Skala: 1:500
Investycja:	„PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH WKAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA STADIONIE MOSIR W SIERADZU – BUDOWA TRYBUN, OSMIENIENIA I NAGLOSNIENIA”, SIERADZ, UL. SPORTOWA, DZIAKA NR 3	Data: Grudzień 2016	Nr rys. E-3
Investor:	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI UL. SPORTOWA 1 98-200 SIERADZ	Podpis:	
Projektant branży elektrycznej:	mgr inż. Grzegorz Drelch	Podpis:	
Upewnienie:	SK/0805/P00E/04	Podpis:	
Sprawdzający branżę elektrycznej:	mgr inż. Jan Kosiński	Podpis:	
Upewnienie:	UAN-WII-7342/156/94	Podpis:	