



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



Nasz znak: WIK-O.6853.1.13.2018

Sieradz, dn. 16.02.2018r.

WARUNKI TECHNICZNE NR 4/2018

Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia dla przebudowy ulicy Żabiej w Sieradzu na działkach o nr ewid. 16 obr. 6 w ul. Szewskiej.

Inwestor: GMINA MIASTO SIERADZ

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

I. Podłączenie do kanalizacji deszczowej należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową:

1. Wody opadowe z powierzchni ul. Żabiej oraz łącznika pomiędzy ulicą Żabią i Dominikańską (działki o nr ewid. 28 i 9 obr. 6), należy sprowadzić do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Szewskiej. Włączenie wykonać do istniejącej studni na działce nr 16 (131,82/129,92).
2. Przyłącze wykonać w sposób umożliwiający pobieranie ścieków do badania.

STAROSTWO POWIATOWE
W SIERADZU
Plac Wojewódzki 3
98-200 SIERADZ

II. Termin ważności

1. Niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili ich wydania.

III. Wymagane jest:

1. Przedłożenie dokumentacji projektowej do uzgodnienia w Urzędzie Miasta Sieradza.
2. Przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej przed zakryciem.
3. Zgłoszenie do Urzędu Miasta Sieradza w celu dokonania odbioru.
4. Odprowadzenie wód z opadów atmosferycznych powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1800).
5. Roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz z obowiązującymi przepisami bhp.

Adrian Kucyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

Sporz. w 3 egz.

Egz. Nr 1 – Inwestor

Egz. Nr 2 - Niwella s.c. W.A.Paźgier
ul. Kalinowa 35
97-400 Bełchatów

Egz. Nr 3 – a/a

Barbara Rogozińska, tel. 043 826 61 46
b.rogozinska@umsieradz.pl



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

Wojciech Paźgier



URZĄD MIASTA
SIERADZA



Niwella s.c. W.A.Paźgier
ul. Kalinowa 35
97-400 Bełchatów

Nasz znak: WIK-O.6853.2.7.2018

Sieradz, dnia 19.02.2018r.

Sprawa: Uzgodnienie dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2018r. Urząd Miasta Sieradza uzgadnia rozwiązania techniczne projektu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni ul. Żabiej oraz łącznika pomiędzy ulicą Żabią i Dominikańską (działki o nr ewid. 28 i 9 obr. 6) do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Szewskiej.

Projekt wykonany na podstawie WT 4/2018 z dnia 16.02.2018r.


Rafał Matysiak

Sporz. w 3 egz.

Otrzymują:

Egz. Nr 1 i 2 – adresat

Egz. Nr 3 – a/a

Barbara Rogozińska, tel. 043 826 61 46
b.rogozinska@umsieradz.pl



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu