



PREZYDENT MIASTA  
**SIERADZA**



Nasz znak: WIK-O.6853.1.51.2018

Sieradz, dn. 27.11.2018r.

**WARUNKI TECHNICZNE NR 34/2018**

Dotyczy: budowy oczyszczalni wód opadowych i roztopowych wraz z odcinkiem wylotowym kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mostowej w Sieradzu (dz.nr 40/1 obręb 2).

**Wnioskodawca:** Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska  
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz

**I. Podłączenie do kanalizacji deszczowej należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową:**

1. Wody opadowe z powierzchni odwadnianych, należy sprowadzić do odbiornika projektowanym kanałem krytym poprzez urządzenie oczyszczające i nowy wylot do rzeki Warty z wykorzystaniem istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ø 1100 (dz.nr 8/1 obręb 3).
2. Włączenie nowego odcinka kanału wykonać do istniejącej kanalizacji deszczowej na działce nr 8/1 obręb 3 za zgodą właścicieli nieruchomości.
3. Przyłącze wykonać w sposób umożliwiający pobieranie ścieków do badań.

**II. Termin ważności**

1. Niniejsze warunki ważne są 2 lata od chwili ich wydania.

**III. Wymagane jest:**

1. Przedłożenie dokumentacji projektowej do uzgodnienia w Urzędzie Miasta Sieradz oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.
2. Przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej przed zakryciem.
3. Zgłoszenie do Urzędu Miasta Sieradz w celu dokonania odbioru.
4. Odprowadzenie wód z opadów atmosferycznych powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1800).
5. Roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz z obowiązującymi przepisami bhp.

Sporz. w 2 egz.

Egz. Nr 1 – Wnioskodawca

Egz. Nr 2 – a/a

Barbara Rogozińska, tel. 043 826 61 46  
b.rogozinska@umsieradz.pl

PREZYDENT MIASTA

Paweł Ostęwała



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz  
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05  
e-mail: um@umsieradz.pl  
www.sieradz.eu